

管路の耐震化状況について

【管路の耐震化】

○平成29年度配水管布設延長	L=2,343.7m
耐震適合のある管延長	L=2,273.7m (97.0%)
うち耐震管延長	L=538.6m (23.0%)

【配水本管の耐震化状況】

○平成29年度末基幹管路延長	L=78.3km
耐震適合のある管延長	L= 3.3km (4.2%)
うち耐震管延長	L= 0.4km (0.5%)

【配水支管の耐震化状況】

○平成29年度末基幹管路延長	L=187.1km
耐震適合のある管延長	L= 17.2km (9.2%)
うち耐震管延長	L= 6.1km (3.3%)