様式：T-604-2（第5版）

水質検査結果書

JWWA-GLP069
水道GLP認定

佐西企工第73-11号
令和2年3月17日

白石町水道事業
白石町長　田島 健一　様

〒849-0201　佐賀県佐賀市久保田町大字徳万1869番地
佐賀西部広域水道企業団
企業長　秀島 龍介
TEL 0952-68-3181　FAX 0952-68-3583

契約(受付)日：平成 31 年 4 月 1 日
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水地点	緑郷川排水機場　浄水	採水者	楠田
採水年月日	令和2年3月3日	気温 ※	―――
検査期間	令和2年3月3日　～　令和2年3月16日	水温 ※	14.3℃
水道法に基づく検査項目	水質基準9項目	遊離残留塩素 ※	0.3 mg/L

番号	項目名	基準値	検査結果	番号	項目名	基準値	検査結果
1	一般細菌	100 個/mL以下	0 個/mL	27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	――― ――
2	大腸菌	陰性（検出されないこと）	陰性	28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	――― ――
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	――― ――	29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	――― ――
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	――― ――	30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	――― ――
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	――― ――	31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	――― ――
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	――― ――	32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	――― ――
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	――― ――	33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	――― ――
8	六価クロム化合物	0.05 mg/L以下	――― ――	34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	――― ――
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	――― ――	35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	――― ――
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	――― ――	36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	――― ――
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	――― ――	37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	――― ――
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	――― ――	38	塩化物イオン	200 mg/L以下	11.8 mg/L
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	――― ――	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L以下	――― ――
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	――― ――	40	蒸発残留物	500 mg/L以下	――― ――
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	――― ――	41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	――― ――
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	――― ――	42	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	――― ――
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	――― ――	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	――― ――
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	――― ――	44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	――― ――
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	――― ――	45	フェノール類	0.005 mg/L以下	――― ――
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	――― ――	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/L以下	0.5 mg/L
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	――― ――	47	p H値	5.8以上8.6以下	7.7
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	――― ――	48	味	異常でないこと	異常なし
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	――― ――	49	臭気	異常でないこと	異常なし
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	――― ――	50	色度	5 度以下	0.5 度未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	――― ――	51	濁度	2 度以下	0.1 度未満
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	――― ――	検査方法：平成15年厚生労働省告示第261号			

水質基準適否	上記水質検査結果については水質基準に適合。	検査責任者	楠田

備考
※については、水道GLP適用外です。（水質基準適否に含みません。）

『許可なく一切の転載を固くお断り致します』

JWWA GLP ACCREDITATION
JWWA-GLP069
水道GLP認定

水質検査結果書

様式：T-604-2（第5版）

佐西企工第73-12号
令和2年3月17日

白石町水道事業
白石町長　田島 健一　様

〒849-0201　佐賀県佐賀市久保田町大字徳万1869番地
佐賀西部広域水道企業団
企業長　秀島 龍介
TEL 0952-68-3181　FAX 0952-68-3583

契約(受付)日：平成 31 年 4 月 1 日
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水地点	新明一農区公民館　浄水	採水者	田口
採水年月日	令和2年3月3日	気温 ※	―――
検査期間	令和2年3月3日　～　令和2年3月16日	水温 ※	14.7℃
水道法に基づく検査項目	水質基準9項目	遊離残留塩素 ※	0.3 mg/L

番号	項目名	基準値	検査結果	番号	項目名	基準値	検査結果
1	一般細菌	100 個/mL以下	0 個/mL	27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	――― ――
2	大腸菌	陰性（検出されないこと）	陰性	28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	――― ――
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	――― ――	29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	――― ――
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	――― ――	30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	――― ――
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	――― ――	31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	――― ――
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	――― ――	32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	――― ――
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	――― ――	33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	――― ――
8	六価クロム化合物	0.05 mg/L以下	――― ――	34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	――― ――
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	――― ――	35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	――― ――
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	――― ――	36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	――― ――
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	――― ――	37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	――― ――
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	――― ――	38	塩化物イオン	200 mg/L以下	11.7 mg/L
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	――― ――	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L以下	――― ――
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	――― ――	40	蒸発残留物	500 mg/L以下	――― ――
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	――― ――	41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	――― ――
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	――― ――	42	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	――― ――
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	――― ――	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	――― ――
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	――― ――	44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	――― ――
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	――― ――	45	フェノール類	0.005 mg/L以下	――― ――
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	――― ――	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/L以下	0.5 mg/L
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	――― ――	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.7
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	――― ――	48	味	異常でないこと	異常なし
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	――― ――	49	臭気	異常でないこと	異常なし
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	――― ――	50	色度	5 度以下	0.5 度未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	――― ――	51	濁度	2 度以下	0.1 度未満
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	――― ――	検査方法：平成15年厚生労働省告示第261号			

水質基準適否	上記水質検査結果については水質基準に適合。	検査責任者	楠田

備考
※については、水道GLP適用外です。（水質基準適否に含みません。）

『許可なく一切の転載を固くお断り致します』